

證書號碼：10103008210-3 號

高壓用電設備原製造廠家 認可登記證

茲據 峻鼎電機有限公司

(地址：桃園市大溪區義和里康莊路三段 596 號)

申請高壓用電設備原製造廠家認可展延及變更，
業經查核相符，依據「用戶用電設備裝置規則」
第 401 條之規定認可，登記事項如下：

初次認可日期：101 年 8 月 29 日

認可有效期間：111 年 8 月 29 日至 114 年 8 月 28 日

(本登記證應於期限屆滿前 6 個月申請展延，登記證於有效期限屆滿失其效力。)


認可範圍：詳見續頁，本次認可變更事項自核證日起生效。

部長



花

中華民國 111 年 8 月 29 日換發



證書號碼：10103008210-3 號

高壓用電設備原製造廠家 認可登記證(續頁)

認可範圍

高壓用電設備項目：電力及配電變壓器

產品類別及規格：配電變壓器，油浸式：

1 Φ , 24 kV Max, 500 kVA Max, 60 Hz

3 Φ , 24 kV Max, 4000 kVA Max, 60 Hz

試驗類型：出廠試驗

試驗項目：

- 1.繞組電阻測定
- 2.匝比及相位試驗
- 3.負載損及阻抗電壓測定
- 4.無載損及無載電流測定
- 5.商頻耐電壓試驗
- 6.感應電壓試驗

試驗範圍：同產品類別及規格

試驗標準：CNS 598(106)；IEC 60076-1(2011)；

IEC 60076-3(2013)

報告簽署人：

變更前	變更後
林展弘	林展弘、林威丞、黃聖評

其他註記事項：產品最大容量，應符合認可範圍及其適用標準。

(以下空白)