



證書號碼：10020095490-2 號

高壓用電設備原製造廠家 認可登記證

茲據 常舜電機股份有限公司

(地址：新北市樹林區北園里民權街5號)

申請高壓用電設備原製造廠家認可變更，業經查核相符，依據「用戶用電設備裝置規則」第401條之規定認可，登記事項如下：

初次認可日期：100年11月21日

認可有效期間：110年11月21日至113年11月20日

(本登記證應於期限屆滿前6個月申請展延，登記證於有效期限屆滿失其效力。)

認可範圍：詳見續頁，本次認可變更事項自核證日起生效。

備註：變更前原製造廠地址「新北市樹林區民權街5號」。

部長



中華民國 112 年 3 月 31 日換發



高壓用電設備原製造廠家 認可登記證(續頁)

認可範圍

高壓用電設備項目：高壓配電盤

產品類別及規格：

變更前	變更後
3Φ, 24 kV Max, 1250 A Max, 60 Hz	(一) 3Φ, 24 kV Max, 1250 A Max, 60 Hz (二) 3Φ, 3.6 kV Max, 3000 A Max, 60 Hz

試驗類型：出廠試驗

試驗項目：

1. 構造檢查
2. 主回路及輔助回路商用頻率耐電壓試驗
3. 主回路電阻量測
4. 機構動作試驗
5. 配線之確認及電氣動作試驗

試驗範圍：同產品類別及規格

試驗標準：

變更前	變更後
CNS 3990(84) ; CNS 3991(84) ; CNS 15156-200(100) ; IEC 62271-1(2011) ; IEC 62271-200(2011)	(一) CNS 3990(84) ; CNS 3991(84) ; CNS 15156-200(100) ; IEC 62271-1(2011) ; IEC 62271-200(2011) (二) CNS 3990(84) ; CNS 3991(84)



證書號碼：10020095490-2 號

高壓用電設備原製造廠家 認可登記證(續頁)

報告簽署人：李宗澤、賴俊銘、李昇涵

其他註記事項：無

(以下空白)

