



證書號碼：10403005380-5 號

# 高壓用電設備原製造廠家 認可登記證

茲據 東芝 濱川崎工廠

(地址：210-0862 日本神奈川縣川崎市川崎區浮島町 2-1)

申請高壓用電設備原製造廠家認可展延及變更，  
業經查核相符，依據「用戶用電設備裝置規則」  
第 401 條之規定認可，登記事項如下：

初次認可日期：104 年 7 月 20 日

認可有效期間：112 年 7 月 20 日至 115 年 7 月 19 日

(本登記證應於期限屆滿前 6 個月申請展延，登記證於有效期限屆滿失其效力。)

認可範圍：詳見續頁，本次認可變更事項自核證日起生效。

備註：變更前原製造廠地址「日本神奈川縣川崎市川崎區浮島町 2-1」

部長



中華民國 112 年 7 月 14 日換發



證書號碼：10403005380-5 號

# 高壓用電設備原製造廠家 認可登記證(續頁)

## 認可範圍

高壓用電設備項目：避雷器

產品類別及規格：無間隙型 192 kV Max, 10 kA Max

試驗類型：出廠試驗

試驗項目：

- 1.商頻洩漏電流試驗
- 2.阻抗電壓試驗
- 3.無線電波干擾試驗

試驗範圍：同產品類別及規格

試驗標準：IEC 60099-4(2009)、IEEE Std C62.11(2005)

報告簽署人：北村 憲一(Mr. Kenichi Kitamura)、  
內山 雅喜(Mr. Masaki Uchiyama)

其他註記事項：無

(以下空白)