

系列型式一：ZX2 36.12.40 (CT & PT & LA) 設備規格及性能表暨出廠測試報告對照表

系列型式及型號：ZX2 36.12.40 (CT & PT & LA)
額 定 規 格：3Φ、36kV、1250A、40kA、60Hz

比流器(CT) 型式及型號產品規格表

類型	廠牌	型號	相數 (Φ)	頻率 (Hz)	一次側電流 Primary Current (A)	二次側電流 Secondary Current (A)	額定負擔 (VA)	最高準確度 等級(級) Accuracy	額定最高通 電流強度 (kA/3s)	出廠測試報告編號 及機構名稱(RITZ)
CT	Ritz	ASG 36-61	1	60	1200-600	5	10-10	10P20	40	RH-00039300 RH-00039301 RH-00039302
					1200-600	5	10-10	0.2		
					1200-600	5	10-10	10P20		
					600-300	5	15-15	5P20		
					600-300	5	15-15	0.2		
					1200-600	5	15-15	5P20	40	80632723 80632724 80632725
					1200-600	5	15-15	5P20		
					1200-600	5	15-15	0.2		

系列型式一：ZX2 36.12.40 (CT & PT & LA) 設備規格及性能表暨出廠測試報告對照表

系列型式及型號：ZX2 36.12.40 (CT & PT & LA)

額 定 規 格：3Φ、36kV、1250A、40kA、60Hz

比壓器(PT)

類型	廠牌	型號	相數 (Φ)	頻率 (Hz)	一次側電壓 (kV)	二次側		額定負擔 (VA)	熱極限負擔 (VA)	準確度等級(級)	出廠測試報告編號 及機構名稱(RITZ)
						端子	電壓(V)				
PT-1	Ritz	VEG 36-05	1	60	36/√3 kV	a-n	120/V3	30	415	0.2	31418637、31418638
						da-dn	120/3	100	125	3P	31418639、31418640 31418641、31418642
PT-2	Ritz	VEG 36-33	1	60	36/√3 kV	a-n	120/V3	30	415	0.2	31418381
						da-dn	120/3	100	125	3P	31418382 31418383

避雷器(LA)

類型	廠牌	型號	額定電壓 (kV)	最大連續運 轉電壓(kV)	最大殘餘電壓 Ures (kV)		出廠測試報告編號及機構名稱(PFISTERER)
					8/20 μs /5 kA	8/20 μs /10 kA	
LA	Pfisterer	3EH2	45	36	120	131	20216866001、20216866002、20216866003、20216866004、 20216866005、20216866006、20216866007、20216866008、 20216866009、20216866010、20216866011、20216866012、 20216866013、20216866014、20216866015、20216866016、 20216866017、20216866018、