

證書號碼：10103012190 號

# 高壓用電設備原製造廠家 認可登記證

茲據 Schneider Electric-SOCIETE ELECTRIQUE  
d'EAUBENAS(SEA)

(地址：Z.I. de Ripotier BP 133 F-07202 AUBENAS CEDEX FRANCE)

申請高壓用電設備原製造廠家認可，業經查核相符，依據「屋內線路裝置規則」第 401 條之規定認可，登記事項如下：

初次認可日期：101 年 11 月 30 日

認可有效期間：101 年 11 月 30 日至 106 年 11 月 29 日


(本證書應於期限屆滿前 6 個月申請展延，認可登記證於有效期限屆滿失其效力)

認可範圍：詳見續頁

經濟部部長

施顏祥

中華民國 101 年 11 月 30 日



證書號碼：10103012190 號

# 高壓用電設備原製造廠家 認可登記證(續頁)

## 認可範圍

高壓用電設備項目：斷路器

產品類別及規格：24kV Max, 2500A Max, 50/60Hz,  
17.5kV Max, 3150A Max, 50/60Hz

試驗類型：出廠試驗

試驗項目：

1. 構造檢查
2. 主回路商頻耐電壓
3. 主回路電阻測量
4. 控制回路耐電壓
5. 機械關閉及特性試驗

試驗範圍：同產品類別及規格

試驗標準：IEC 62271-100(2003)

報告簽署人：JULIEN BERNARD、STEPHANE LURIE、  
LUC MURILLON、OLIVIER NINAT、  
FREDERIC LETERRIER

其他註記事項：以 50Hz 施作之出廠試驗報告，可裝用於  
商用頻率 60Hz 之用電場所

(以下空白)